

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA:

SCHEMA PŘÍPOJKY:

ISO KONC. 6223 D 32 PN 16 HAWLE

MDPE 32x4,4–2,00m

N.P. HAKU 5250 D 90/1 1"/4" PN 16 HAWLE
Š 2800 D. PŘ., ISO/VNĚJ. Z.-1"/1" PN 16 HAWLE
ZS 9601 TEL., D.PŘ. 1,30–1,80 M DN 3/4"–2" HAWLE
POKL. 1650 TH., D. PŘ. TĚŽ., HAWLE

IBOX

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

Popis materiálu	mn.	m.j.
ISO KONC. 6223 D 32 PN 16 HAWLE	5	ks
N.P. HAKU 5250 D 90/1 1/4" PN 16 HAWLE	6	ks
POKL. 1650 TH., D. PŘ. TĚŽ., HAWLE	6	ks
WAGA 7990 DN 80 PN 16 HAWLE	3	ks
ZS 9601 TEL., D.PŘ. 1,30–1,80 M DN 3/4"–2" HAWLE	6	ks
Š 2800 D. PŘ., ISO/VNĚJ. Z.–1"/1" PN 16 HAWLE	6	ks
ARMATURY		
HYDRANT NADZEMNÍ DN80	1	ks
POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ	3	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ,1,35–1,80,DN80	3	ks
ŠOUPÁTKO S80 S TELESKOPIC. Z.S.	3	ks
JINÉ		
KOTEVNÍ BLOK	7	ks
POTRUBÍ		
PŘÍRUB.TROUBA FF 80–200	1	ks
TROUBA PVC 90x3,4, PN10	164	m
TVAROVKY		
RACI VYMEZOVACÍ KROUŽKY 3xS (19mm)	14	kpl
ENPL 90	4	ks
HRDLOVÉ KOLENO KNPL 11°–90	1	ks
HRDLOVÉ KOLENO KNPL 22°–90	1	ks
HRDLOVÉ KOLENO KNPL 45°–90	2	ks
PP KUS 80	1	ks
T kus 80/80	2	ks
TRUBKY MDPE–32x4,4, PN12	12	m

SO 02 - VODOVOD

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing.Pravec František	Kašparová Věra

PROJEKT projekční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 027, pravec@wo.cz

Obec Újezdec | Kraj Pardubický
Investor Obec Újezdec

INFRASTRUKTURA PRO 5 RD V OBCI ÚJEZDEC U LITOMYŠLE

SCHEMA KLADEČSKÉHO PLÁNU

Číslo zakázky	1601091
Druh projektu	DSP
Datum	03/2010
Formát A4	5xA4
Měřítko	Číslo přílohy
.	F 2.6

Created by Neevia docuPrinter Pro trial version http://www.neevia.com